

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
वाराणसी

पत्रांक:

263/9A

दिनांक: 10/05/2026

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
वाराणसी।

विषय:- नेशनल बिल्डिंग कोड (NBC)-2005 के अन्तर्गत विद्यालय के अनापत्ति प्रमाण-पत्र
निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्र दिनांक - 08.05.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि आर०एस० कान्वेंट सैनिक स्कूल,
लेदूपुर, आशापुर, वाराणसी भवन से सम्बन्धित उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर स्कूल भवन का
स्थलीय निरीक्षण/जाँच अवर अभियन्ता द्वारा किया गया। निरीक्षणोपरान्त निर्धारित चेकलिस्ट भरकर आपकी
सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:- चेक लिस्ट मूल प्रति में।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
वाराणसी

पत्रांक:

दिनांक: 10-5-2026

प्रतिलिपि:- प्रधानाचार्य, आर०एस० कान्वेंट सैनिक स्कूल, लेदूपुर, आशापुर, वाराणसी को
सूचनार्थ प्रेषित।

Chairman
R.S. Convent Sainik School
Ledhupur, Ashapur, Varanasi

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
वाराणसी

PRINCIPAL

R.S. Convent Sainik School
Ledhupur, Ashapur, Varanasi

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
वाराणसी

पत्रांक 077/कम्प-सामान्य (N.B.C.)

दिनांक 12-05-2026

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
वाराणसी।

विषय:- नेशनल बिल्डिंग कोड (N.B.C.) प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक शून्य दिनांक 08/05/2026

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि "R.S. CONVENT SAINIK SCHOOL LEDHUPUR, ASHAPUR, VARANASI भवन से संबंधित उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर स्कूल भवन का स्थलीय निरीक्षण/जॉच, सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता द्वारा किया गया। उक्त स्कूल "नेशनल बिल्डिंग कोड-2005" के सुरक्षा मानकों के अनुरूप निर्मित प्रतीत होता है। इस भवन का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग के मार्ग निर्देशन में न होने के कारण भवन के स्ट्रक्चरल सेफ्टी की जिम्मेदारी स्कूल प्रबन्धन की होगी।

संलग्नक चेक लिस्ट की मूल प्रति में

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
वाराणसी

पत्रांक / /

दिनांक 12/05/2026

प्रतिलिपि CHAIRMAN, R.S. CONVENT SAINIK SCHOOL LEDHUPUR ASHAPUR, VARANASI को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
वाराणसी

Prin.
PRINCIPAL
R.S. Convent Sainik School
Ledhupur, Ashapur, Varanasi

Chairman
R.S. Convent Sainik School
Ledhupur, Ashapur, Varanasi

Annexure D

BUILDING SAFETY CERTIFICATE

No. Basic / Camp / 077 / 26-27

Dated: 12.5.2026

It is certified that the existing building R.S. Convent Sainik School (name of the building or premises) at Ledhupur, Ashapur, Varanasi (address) is having block(s)/Floor(s) as per details below:

Detail of Block(s) in school	Block (1)	Block (2)	Block (3)	Block (4)	Block (5)	Block (6)
No. of Floor(s) in the Block	G+1 II & III rd	G+1 II & III rd	G+1 II & III rd			

The building is owned/occupied by R.S. Convent Sainik School (name of the Institution) have complied with the Building safety requirements in accordance with National Building code Rules, and verified by the officers concerned of P.W.D. Varanasi (Name of Department/ Govt.) on 8.5.26 (date of inspection) in the presence of Mr. Sudama Singh (As Above) (name and addresses of the Manager/Secretary or his representative) and that the building/premises is fit for occupancy for running school with effect from 12.5.26 for a period of Five (5) years in accordance with rule and subject to compliance of the specific conditions as appended.

1. N.A.
2. N.A.
3. N.A.
4. N.A.

Issued on 12.5.26 at AE/PWD/VRS by

* Strike out whichever is not applicable. In case of block is more than six use separate sheet for detail.

Signature with Seal : [Signature]

Name : Sugreera Ram

Designation : Ex-Engineer

Name & Address of Department/ Office: P.W.D.

Angh
PRINCIPAL
R.S. Convent Sainik School
Ledhupur, Ashapur, Varanasi

Chairman
R.S. Convent Sainik School
Ledhupur, Ashapur, Varanasi

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (N.B.C)/अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0 विद्यालय (वर्षा-6से 12) हेतु चेकलिस्ट

क्र.सं.	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जांच आख्या
	भवन की चेकलिस्ट	
1	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है?	हाँ
2	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	हाँ
3	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है?	नहीं
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000 वर्गमी0) है?	486.33m ²
5	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी0 खुला स्थान है?	गेट के तरफ सिर्फ खुला स्थान है
6	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सेट बैंक से पार्किंग तो नहीं है?	हाँ
7	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एंव हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ
8	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी0 है?	6.00 मी0
9	क्या भवन की छत R.C.C की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	हाँ
10	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी है?	हाँ
11	क्या भवन की दीवारों/छतों में कैंक है?	नहीं
12	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी0 (छोटे क्षेत्रों में 3.0 मी0) है?	हाँ
13	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी0 एवं ऊँचाई 4.5 मी0 है?	हाँ
14	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	अप्रमाण है। लकड़ी का प्रयोग नहीं है।
15	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	एक दरवाजा है।
16	क्या कक्षों के दरवाजों की न्यूनतम गाय (ऊँचाई 1.0 मी0 ऊँचाई 2.0 मी0) है?	हाँ

17	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है?	हाँ
18	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी0 ट्रेड 300 मिमी0 तथा राइजर 150 मिमी0 है?	b=1800 mm T=225 mm R=150 mm
19	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	हाँ
20	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइन्सेज (First aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	हाँ
21	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	हाँ
22	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स (First aid Box) स्थापित है?	हाँ


 PRINCIPAL
 R.S. Convent Sainik School
 Ledhupur, Ashapur, Varanasi

Chairman
 R.S. Convent Sainik School
 Ledhupur, Ashapur, Varanasi

